



Planskiss för mätning av godkänd ljusstyrka

Från och med säsongen 2008 krävs att ljusstyrkan på nedan markerade områden uppgår till minst 200 lux för att genomföra serie-/cupmatch i elljus.

Anlita auktoriserad elektriker för att utföra mätning av ljusstyrka på nedan markerade ytor. Notera ljusstyrkan och sänd in blanketten till ÖFF.

